

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ68.В.02997

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Воздухотехника»
Адрес: 121471, РОССИЯ, город Москва, улица Рябиновая, дом 40.
ОГРН: 1037739426526. Телефон: +74954470111, факс: +74954485301, e-mail: info@voztech.ru

№ 0021086

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Воздухотехника»
Адрес: 121471, РОССИЯ, город Москва, улица Рябиновая, дом 40.
ОГРН: 1037739426526. Телефон: +74954470111, факс: +74954485301, e-mail: info@voztech.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные нормально открытые, нормально закрытые для систем общеобменной, аварийной и противодымной вентиляции, типа: КПВС-4К круглого сечения, типоразмерного ряда от D100 мм до D1250 мм, выпускаемые по ТУ 4854-324-04612941-18. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 28.14.11.140

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость».

Предел огнестойкости в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана – EI90;

Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана – EI90.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ППБ-072/06-2018 от 15.06.2018 г., № ППБ-073/06-2018 от 15.06.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 237/ПБ/06-2018 от 06.06.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2018 по 14.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

М.С. Белов

инициалы, фамилия