

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00100/20

Серия **RU** № **0230292**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Воздухотехника» (АО «Воздухотехника»).
Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РЯБИНОВАЯ, ДОМ 40.
Основной государственный регистрационный номер: 1037739426526.
Телефон: +74954470111. Адрес электронной почты: info@voztech.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Воздухотехника» (АО «Воздухотехника»).
Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РЯБИНОВАЯ, ДОМ 40.
Основной государственный регистрационный номер: 1037739426526.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны противопожарные универсальные, функционирующие в составе систем общеобменной, аварийной и противодымной вентиляции, типов: КПВС-5К-60-НО-ØD в нормально-открытом исполнении, КПВС-5К-60-НЗ-ØD в нормально-закрытом исполнении, круглого сечения диаметром от 100 мм до 1250 мм; КПВС-5К-60-НО-АхВ в нормально-открытом исполнении, КПВС-5К-60-НЗ-АхВ в нормально-закрытом исполнении, КПВС-5К-60-Д-АхВ в исполнение дымового клапана, прямоугольного сечения типоразмерного ряда от 150x150 мм до 1000x1000 мм; с электромеханическим приводом с возвратной пружиной, электромеханическим реверсивным приводом или электромагнитным приводом, выпускаемые по ТУ 4854-330-04612941-19 «Клапаны противопожарные типа КПВС-5К».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-623/10-2020 от 29.10.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 491-СС/09-2020 от 25.09.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Предел огнестойкости клапанов КПВС-5К-60-НО - EI60 в режиме нормально-открытого клапана. Предел огнестойкости клапанов КПВС-5К-60-НЗ - EI60 в режиме нормально-закрытого клапана. Предел огнестойкости клапанов КПВС-5К-60-Д - E60 в режиме дымового клапана. Условия хранения клапана в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе 2 (С) ГОСТ 15150. Гарантийный срок хранения - не более 6 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.10.2020 **ПО** 28.10.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Максимова
(подпись)

Белов
(подпись)



Максимова Мария Александровна

(Ф.И.О.)

Белов Максим Сергеевич

(Ф.И.О.)