



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00040/19

Серия **RU** № **0136284**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт промышленной безопасности». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ПБ98 от 25.01.2017. Телефон: +74959700733. Адрес электронной почты: apo-ipb@mail.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Воздухотехника»  
Место нахождения: 121471, Россия, город Москва, Рябиновая улица, дом 40. ОГРН: 1037739426526. Телефон: +74957999626. Адрес электронной почты: info@voztech.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Воздухотехника»  
Место нахождения: 121471, Россия, город Москва, Рябиновая улица, дом 40

**ПРОДУКЦИЯ** Кондиционеры центральные каркасные типа КЦКМ со встроенными газовыми рекуперативными воздухонагревателями типа ВНГ, номинальной тепловой мощностью от 45 кВт до 4545,2 кВт, с горелками, работающими на природном (вторая группа) газе давлением в трубопроводе от 15 мбар до 500 мбар и сжиженном (третья группа) газе давлением в трубопроводе от 15 мбар до 500 мбар, подключаемым к электрической сети трехфазного переменного тока напряжением питания 220/380 В частотой электрического тока 50 Гц. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 4862-233-04612941-06 «Кондиционеры центральные каркасные типа КЦКМ»  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8415 83 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 1807-1-05 от 18.07.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МераТех», аттестат аккредитации № RA.RU.21AI62; Акта о результатах анализа состояния производства № 0153 ТР ТС от 26.04.2019; Технических условий ТУ 4862-233-04612941-06; Руководства по эксплуатации КЦКМ.00.00 РЭ; Руководства по эксплуатации КЦКМ-3,15-ВНГ.000.000 РЭ, Паспорта ПС-КЦКМ Сертификата соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) на горелки газовые № ТС RU C-IT.MG01.V.00099 от 20.04.2015  
Схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Сведения о стандартах, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 016/2011: разделы 4-6 ГОСТ 31848-2012 «Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Общие технические требования». Условия хранения кондиционеров у потребителей должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения - не более 6 месяцев до ввода кондиционеров в эксплуатацию. Назначенный ресурс до капитального ремонта - 25000 часов. Назначенный срок службы - 12 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 18.07.2019 **ПО** 17.07.2024

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

*(подпись)*



Акимова Анна Анатольевна (Ф.И.О.)

Шилов Анатолий Алексеевич (Ф.И.О.)