



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00240/21

Серия **RU** № **0318680**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение 1, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Воздухотехника» (АО «Воздухотехника»). Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 40. Основной государственный регистрационный номер: 1037739426526. Телефон: +74954470111. Адрес электронной почты: info@voztech.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Воздухотехника» (АО «Воздухотехника»). Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 40. Основной государственный регистрационный номер: 1037739426526.

ПРОДУКЦИЯ Вентиляторы вытяжные дымоудаления радиальные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа ВР ДУ 86-77 с диаметрами рабочих колес от 250 мм до 1250 мм и ВР ДУ 280-46 с диаметрами рабочих колес от 200 мм до 800 мм, выпускаемые по ТУ 4861-289-04612941-16 «Вентиляторы радиальные дымоудаления типов ВР ДУ 86-77.... ВР ДУ 280-46...». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 400 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-122/03-2020 от 16.03.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 526-СС/02-2021 от 15.02.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» (с Изменением N 1). Предел огнестойкости вентиляторов типа ВР ДУ 86-77 с диаметрами рабочих колес от 250 мм до 1250 мм - 2 часа при температуре 600°C. Предел огнестойкости вентиляторов типа ВР ДУ 280-46 с диаметрами рабочих колес от 200 мм до 800 мм - 2 часа при температуре 600°C. Условия хранения вентиляторов в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе 4 (Ж2) и 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150. Гарантийный срок хранения - не более 6 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода вентилятора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.04.2021 **ПО** 06.04.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Белов Максим Сергеевич (Ф.И.О.)